

> Power Quality tabel met symptomen en oorzaken

Oorzaken																			
Symptomen	Flicker	Spanningsverlies	Onderspanning	Overspanning	Atmosferische ontladingen	Harmonischen	Interharmonischen	Homopolaire harmonischen	Micro onderbrekingen	Korte onderbrekingen	Lange en zeer lange onderbrekingen	HF pieken	Spanningsgolf	Defect installatiecomponent	Driefasige onbalans	Frequentie variatie	Hoge blindstroom	EMC	
Processen verlopen onregelmatig		•				•			•										
Willekeurig stoppen van processen		•	•	•															
Procesonderbrekingen				•	•						•	•							
Fysieke schade				•	•	•						•		•	•				
Oververhitting en geluidsoverlast			•	•		•	•	•										•	
Storingen in motoren			•			•										•	•		
Afwijkende motortrillingen / geluiden			•			•	•									•			
Onderbrekingen motoraandrijving										•	•			•					
Storing in elektronica						•			•					•				•	
Storing in vermogenselektronica									•			•	•		•			•	
Willekeurig aanspreken beveiligingssystemen				•				•						•	•			•	
Onverwacht aanspreken beveiligingssystemen														•					
Geblokkeerde beveiligingssystemen																			
Vlambogen					•			•			•	•							•
Problemen met monitoren	•																		•
Problemen met radiocommunicatie					•							•							•
Computer en telefoon interferentie				•	•	•			•	•		•							•
Beschadiging van elektronische kaarten				•					•			•							•
Beschadiging computer hardware				•	•				•			•	•						•
Knipperende verlichting	•									•									
Elektrocutie					•			•											
Brand door elektrische oorzaak					•			•						•					

KWx BV Contactgegevens:

Algemeen:

Christiaan Huygensstraat 5
3261 LR Oud-Beijerland
Telefoon algemeen: 0186 633600
Fax: 0186 633605
E-mail algemeen: info@kwx.nl
Website: www.kwx.nl

Afdeling Meetinstrumenten:

Telefoon: 0186 633603
E-mail: meetinstrumenten@kwx.nl

© KWx BV, 2009.

Wijzigingen en onjuistheden voorbehouden.



KWx

**CHAUVIN
ARNOUX**
CHAUVIN ARNOUX GROUP